



INSTALLATION AV CISTERN

Information om installation av cistern enligt 4
kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(NFS 2003:24)

Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning		Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Sökandens namn		Organisationsnummer/personnummer
Adress		Postadress
Telefon bostad	Telefon arbete	Mobiltelefon
E-post		

Informationen avser (förklaringar till noter, se sista sidan)

- Förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern (1)
 Förvaring av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde (2). Ange vilken:

Förvaring (vid behov sätt flera kryss)

- Cistern i mark, större än 1 m³ Cistern ovan mark, större än 1 m³ men högst 10 m³
 Tillhörande markförlagda ledningar (3) Tillhörande ingjutna ledningar (3)
 Annat:

Vätska

Typ av vätska	Cisternens volym (m ³)
Användningsområde (4):	

Behållare (5)

- K-cistern S-cistern Annat:
 S-cistern som har försett med korrosionsskydd

Risker och skydd

Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cistern? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Sker hantering på hårdgjord yta? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange ytans material:
Ska cistern/behållare invallas? (6) <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange invallningens volym i liter:

Bilagor som ska bifogas

- Intyg om certifiering eller kontrollrapport för cistern.
 Situationsplan över fastigheten. Markera placeringen av behållaren eller cisternen och i förekommande fall ledningar. Markera även eventuella vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter i närheten av cisternen.

Miljö- och byggförvaltningen ska informeras skriftligen minst sex veckor innan installationen påbörjas.
En timavgift på 825 kronor tas ut för handläggning av ansökan enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.

Underskrift

Ort	Datum
Underskrift	Namnförtydligande

Information om personuppgiftsbehandling

För att kunna behandla din ansökan/anmälan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt register och även begära rättelse av dessa.

För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se

Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden.

- 1 För cistern med eldningsolja, diesel eller spillolja krävs skriftlig information till miljö- och byggnämnden om cisternen ligger i mark och är större än 1 m³ eller om cisternen ligger ovan mark och är på 1 m³ till 10 m³. Om cisternen ska installeras inomhus behöver tillsynsmyndigheten inte informeras. Tillstånd kan krävas för hantering av brandfarlig vara. Ansökan om tillstånd görs hos Räddningstjänsten.
- 2 Om det gäller andra slags brandfarliga vätskor, eller om det ovan mark gäller större volymer än 10 m³ krävs dessutom tillstånd till hantering av brandfarlig vätska. Sådan ansökan lämnas in separat till Räddningstjänsten.
- 3 Vattenskyddsområde finns runt större vattentäkter. Ange vattenskyddsområdets benämning, t.ex. Delary vattenskyddsområde.
- 3 Ingjutna ledningar ska alltid undvikas på grund av risk för korrosion och läckage som är svårupptäckt. Av samma skäl bör markförlagda ledningar också undvikas, så långt det är praktiskt möjligt.
- 4 Till exempel för uppvärmning, tankning av fordon, förvaring av spillolja från verkstad.
- 5 S-cisterner har mindre god korrosionsbeständighet. De består av till exempel stål eller stållegering och ska kontrolleras vart 6:e år. S-cisterner samt ledningar som har försetts med godkänt korrosionsskydd ska kontrolleras vart 12:e år.

K-cisterner har god korrosionsbeständighet. De består av till exempel plastbelagt stål, termoplast, syrafast stål eller glasfiberarmerad härdplast. K-cisterner är certifierade ("typgodkända") och ska tillsammans med korrosionsbeständiga ledningar kontrolleras vart 12:e år.

Från och med 2007 anger besiktningsorganet i kontrollrapporten vilket kontrollintervall som cistern och ledningar uppfyller kraven för. I tidigare kontrollrapporter anges endast om cisternen får lov att användas, men inte inom vilket intervall den ska kontrolleras.
- 6 Invallning eller dubbelmantling krävs för behållare/cisterner samt ledningar inom vattenskyddsområde. Det kan krävas även i andra fall.

Krav på cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförsörjning vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24).